



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
г. БЛАГОВЕЩЕНСКА

ул. Ленина, 45, г. Благовещенск,
Амурская область, 675002

И.о. директора
«Благовещенский
колледж»

ГПОАУ АО
политехнический
колледж»

Афанасенко И.В.
ул. Чайковского, 16,
г. Благовещенск,

21.11.2018 № 1-2018/2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об образовании, о
противодействии терроризму, о
пожарной безопасности, об основах
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Прокуратурой города Благовещенска 29.11.2018 проведена проверка в ГПОАУ АО «Благовещенский политехнический колледж» на предмет соблюдения действующего законодательства, в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства об образовании, о противодействии терроризму, о пожарной безопасности, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По результатам проверки установлено следующее.

Статьей 2 Конституции РФ предусмотрено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотря и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, а также несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.

В силу ч.13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в зданиях образовательных организаций должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие



AB 080656

системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

В соответствии с п.4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов.

Согласно п. 7 ст. 2 Федерального закона «О противодействии терроризму» и п. 12 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 05.10.2009 (далее – Концепция), одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения (профилактика терроризма).

Пунктом 21 Концепции определены основные меры по предупреждению (профилактике) терроризма, к числу которых относятся организационно-технические меры, которые включают в себя разработку и реализацию целевых программ и мероприятий по обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей техническими средствами защиты, совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов противодействия терроризму.

Постановлениями Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 (далее – Постановление № 272), от 07.10.2017 № 1235 (далее – Постановление № 1235) утверждены требования к антитеррористической безопасности объектов массового пребывания людей, к которым отнесены образовательные организации.

Для целей настоящих требований под объектами (территориями) понимаются комплексы технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние границы, отдельные здания (строения, сооружения), обособленные помещения или группы помещений, правообладателями которых являются в том числе органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере образования и научной деятельности, организации, находящиеся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования и научной деятельности, и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере образования и науки (далее - органы (организации), являющиеся правообладателями объектов (территорий).

В соответствии с п. 17 Постановления № 1235 антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных: на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); на выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий).

В силу п. 22 Требований в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории опасности осуществляются следующие мероприятия: разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта; назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием; проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий); периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений; проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий); исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории); организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по

вопросам противодействия терроризму и экстремизму; осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий); оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Согласно п. 23 Требований в отношении объектов (территорий) второй категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 22 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия: обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией); разработка планов взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Все места массового пребывания людей независимо от установленной категории оборудуются: системой видеонаблюдения; системой оповещения и управления эвакуацией; системой освещения (п. 23 Постановления № 272).

Согласно п. 30 Постановления № 272, п. 27 Постановления № 1235 система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания людей, архивирование и хранение данных в течение 30 дней.

В ходе проверки установлено, что со стороны ГПОАУ АО «Благовещенский политехнический колледж» требования законодательства в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) исполняются не в полном объеме.

Так, на момент проверки установлено, что в ГПОАУ АО «Благовещенский политехнический колледж» 19.10.2018 разработаны и

утверждены Инструкции по антитеррористической безопасности для работников и учащихся колледжа, однако по состоянию на 29.11.2018 не все работники и студенты колледжа с ними ознакомлены; по состоянию на 29.11.2018 не разработан и не утвержден план мероприятий по исполнению Постановления № 1235; не разработан и не утвержден план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Кроме того, ГПОАУ АО «Благовещенский политехнический колледж» не в полном объеме оборудовано инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом и т.д.)

Так, в нарушение вышеуказанных требований в ГПОАУ АО «Благовещенский политехнический колледж» имеющееся в учебных корпусах «А», «Г», общежитиях №№ 1,2, видеонаблюдение не обеспечивает полный охват территории колледжа по внешнему периметру; внутри указанных помещений имеются мертвые зоны. Архивирование и хранение данных видеонаблюдения в течении 30 дней не обеспечено. В учебных корпусах «Б», «Г» видеонаблюдение отсутствует.

Также на объекте отсутствуют стационарные или ручные металлоискатели, турникет. На момент проверки в ГПОАУ АО «Благовещенский политехнический колледж» не был исключен доступ автомобильного транспорта со стороны ул. Чайковского (открыты ворота).

Указанное отрицательно сказывается на комплексной безопасности, антитеррористической защищенности лиц, пребывающих в образовательной организации, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, что не позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций и, как следствие, влечет нарушение прав студентов и работников колледжа, в том числе права на охрану жизни и здоровья.

В соответствии со ст.ст. 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принятые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности (ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ).

Проверкой установлено, что в ГПОАУ АО «Благовещенский политехнический колледж» требования пожарной безопасности исполняются не в полном объеме.

Так, в нарушение ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» в здании центрального учебного корпуса на путях эвакуации людей (лестничные марши) отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.

В нарушение ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР в РФ) в здании центрального учебного корпуса в подвальном помещении на входной двери, где устроен электрощит, не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности – подвальное помещение

В нарушение ст. 4, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.2, п. 5.1 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» В подвальном помещении главного учебного корпуса не определена категория электрощитовой по пожарной и взрывопожарной опасности.

В нарушение ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» двери лестничных клеток здания главного учебного корпуса не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах.

В нарушение ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 57 ППР в РФ в актовом зале главного учебного корпуса пожарный рукав в пожарном шкафу (ПК № 20) не присоединен к пожарному крану.

В нарушение ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода, расположенные в здании главного корпуса выполнены из горючего материала (древесины).

В нарушение требований приложения «К», таблицы К.1 ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» у эвакуационных выходов, в местах расположения ручных

пожарных извещателей, отсутствуют знаки пожарной безопасности «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики».

В нарушение ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» в здании главного корпуса, на первом этаже, в приемной и кабинете директора, горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м. (фактическое расстояние – 0,3 м.).

В нарушение ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2.4 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в северо-восточной части актового зала главного учебного корпуса ширина эвакуационного выхода менее 1,2 метра (фактическая ширина выхода составляет 0,7 м.).

В нарушение ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Таблицы А3 п. 38 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» в кабинетах № 46, 48, подсобных помещениях и раздевалке № 2 в западной части здания главного корпуса, отсутствуют пожарные извещатели.

В нарушение ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в холле центрального эвакуационного выхода, для обшивки стен применяются горючие материалы (деревянные рейки). Документ подтверждающий, что материал соответствует требованиям пожарной безопасности для применения на путях эвакуации, не предоставлен.

В нарушение ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» над эвакуационным выходом, ведущим из актового зала, расположенным на 1-м этаже с северной стороны здания главного корпуса, не предусмотрен световой оповещатель «Выход».

В нарушение п. 36 пп «б» ППР в РФ, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в подвальном помещении, в северном крыле здания главного корпуса, на путях эвакуации

(коридоре) допускается размещение трубопровода на высоте менее 2 м. (фактическая высота 0,35 м.), тем самым загроможден путь к эвакуационному выходу.

В нарушение ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» дверь эвакуационного выхода в подвальном помещении здания главного корпуса, ведущая на северную лестничную клетку, открывается не по направлению выхода из здания

В нарушение ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 35 ППР в РФ в подвальном помещении дверь эвакуационного выхода, ведущего непосредственно на лестничную клетку, расположенная в северной части здания главного корпуса, закрыта на замок, тем самым не обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационного выхода изнутри без ключа.

В нарушение ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.5 СНиП II-2-80 от 18.12.1980 «Нормы проектирования. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений», п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в здании главного корпуса двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, ведущие непосредственно на лестничную клетку, открываются не по направлению выхода из здания.

Помимо этого, в ходе проверки в ГПОАУ Амурской области «Благовещенский политехнический колледж» выявлены нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Так, в соответствии с п. 1 и 2 ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - Федеральный закон № 120-ФЗ) органы, осуществляющие управление в сфере образования, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность, являются частью системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - система профилактики).

Работа образовательных организаций, согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона №120-ФЗ, должна строиться на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона № 120-ФЗ, организации, осуществляющие образовательную деятельность: оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении; выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего образования; выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних; осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Установлено, что созданным в колледже Советом профилактики правонарушений состояние преступности среди обучающихся, а также состояние профилактической работы, направленной на их предупреждение, в полном объеме не изучается и не анализируется, не обеспечивается реализация в полной мере задач по предупреждению совершения правонарушений и антиобщественных действий, укрепления дисциплины среди обучающихся.

На заседаниях Совета профилактики принимаются решения по коррекции поведения обучающихся, однако исполнение указанных решений, принятых на Совете профилактики, со стороны ответственных лиц образовательной организации, не контролируется, в протоколах Совета профилактики отсутствует информация об исполнении решений, в связи с чем не представляется возможным оценить эффективность профилактических мер в отношении обучающихся.

Изучение индивидуально-профилактических дел несовершеннолетних учащихся ГПОАУ Амурской области «Благовещенский политехнический колледж», состоящих на учете в ПДН МО МВД России «Благовещенский», а также на внутреннем учете колледжа, показало, что планы индивидуальной работы с учащимися содержат перечень формальных мероприятий, при этом сведения об их исполнении отсутствуют, более того, в отношении всех учащихся состоящих на учете, планируются совершенно идентичные мероприятия, без учета личностных особенностей подростка и оснований постановки на учет.

21.11.2018 несовершеннолетний учащийся Чижов А.М., 2001 года рождения, путем телефонного звонка, сообщил о заминировании Керченского политехнического колледжа.

При этом по состоянию на 29.11.2018 соответствующая профилактическая работа с указанным учащимся не организована.

Указанное свидетельствует об отсутствии надлежащим образом организованной профилактической работы должностными лицами колледжа, направленной на формирование законопослушного поведения учащихся, ведет к созданию условий для совершения ими преступлений и правонарушений.

В ГПОАУ Амурской области «Благовещенский политехнический колледж» обучаются более 600 несовершеннолетних.

Проверкой установлено, что в ГПОАУ Амурской области «Благовещенский политехнический колледж» отсутствует должность педагога-психолога, что не отвечает требованиям ст. 14 Федерального закона № 120-ФЗ.

Основой ранней профилактики является: создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития подростков; своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста. Профилактика должна строиться на принципах системности, комплексности, содержательной насыщенности, целостности, взаимосвязанности, пролонгированности, преемственности, скоординированности психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса с учетом того или иного уровня профилактики (Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 « 07-149).

Таким образом, отсутствие в ГПОАУ Амурской области «Благовещенский политехнический колледж» педагога – психолога отрицательно сказывается на профилактике суицидального поведения среди учащихся колледжа.

Выявленные нарушения закона нарушают права и законные интересы обучающихся колледжа, на охрану жизни и здоровья, и стали возможными по причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами ГПОАУ Амурской области «Благовещенский политехнический колледж», ответственными за данный участок работы. На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителей прокуратуры и принять безотлагательные меры к устраниению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения закона.
3. Уведомить о времени и месте рассмотрения представления.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить письменно в установленный законом месячный срок со дня его внесения.

И.о. заместителя прокурора города

А.Н. Залунина